

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
गाजीपुर।

पत्रांक

1196/16A

दिनांक- 24/06/2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
सनफलावर कानवेंट स्कूल,
नन्दगंज, गाजीपुर।

विषय- सी.बी.एस.ई. /उ0प्र0 बोर्ड के माध्यम से संचालित विद्यालयों को नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक-S.F.C.S./168-23 दिनांक 23.02.2023.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में सनफलावर कानवेंट स्कूल, नन्दगंज, गाजीपुर का भवन दिनांक 25.06.2023 को निरीक्षण किया गया। उक्त भवन " निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड 2005" में निहित प्राविधानों के अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड से सम्बन्धित कुल 22 बिन्दुओं की जाँच आरम्भ संलग्न कर प्रेषित है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
गाजीपुर

विद्यालय का नाम- सनफलावर कम्बेन्ट स्कूल, मन्दाज

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेक लिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय /प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं है
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.180 हेक्टेयर (1800 वर्ग मी०) है ?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है ?	हाँ, सिर्फ पार्किंग तरफ 4" है
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है ?	पार्किंग की व्यवस्था है
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	6.00 m
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	R.C.C. की बनी है
10.	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं ?	दीवार ईंट सीमेन्ट मसाले से बनी हैं
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है ?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजा है ?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 2.00 मी०, चौड़ाई 1.00 मी०) है ?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँच भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक या (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्पिकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज की व्यवस्था है ?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है ?	हाँ


3.05


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो० नि० वि०
गाजीपुर